



359030, Республика Калмыкия Приютненский район с. Приютное ул. Московская,  
85.

тел. /факс (84736) 9-15-28, 9-15-71 email: priutnoe.smo@yandex.ru

15 июня 2022 год

№ 21

с. Приютное

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения  
для целей пожаротушения в границах Приютненского сельского муниципального  
образования Республики Калмыкия**

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

**постановляет:**

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия области согласно приложению 2.

3. Администрации Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия:

3.1. поддерживать имеющиеся на территории водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с 9 ПСЧ 1 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Республике Калмыкия, комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории Приютненского сельского муниципального образования

Республики Катмыкия и представлять результаты проверок в сроки до 20 июня и 20 ноября в 9 ПСЧ 1 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Республике Катмыкия и в администрацию Приютненского сельского муниципального образования Республики Катмыкия. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

4. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Приютненского сельского муниципального образования Республики Катмыкия.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приютненского сельского  
муниципального образования  
Республики Катмыкия (ахлачи)



Н.И. Коротенко

**Порядок  
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного  
водоснабжения в границах Приютненского сельского муниципального образования  
Республики Калмыкия**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

\* **источники наружного противопожарного водоснабжения** (далее - **источники ППВ**) - противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

\* **противопожарное водоснабжение** - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

\* **пожаротушение** - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

\* **район выезда** - территория, на которой силами 9 ПСЧ 1 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Республике Калмыкия (далее - 9 ПСЧ) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

**2. Содержание и эксплуатация источников ППВ**

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

\* эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

\* финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

\* возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений 9 ПСЧ или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

\* проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

\* установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

\* наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

\* очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

\* проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

2.2. Организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников ППВ на территории Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

2.4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

### **3. Учет, проверка и испытание источников ППВ**

3.1. Администрация Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, а организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями администрации Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, организацией, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями 9 ПСЧ. Для проверки состояния источников ППВ могут приглашаться представители администрации Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4. Администрация Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. 9 ПСЧ в установленном порядке сообщает в администрацию Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, в отделение надзорной деятельности Приютненского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия, руководителю организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий,

оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- **Неисправности (недостатки) исключющие забор воды:**

**1. Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:**

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

**2. Невозможность подъезда:**

2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к ППВ;

2.2. Отсутствие подъезда.

**3. Невозможность его обнаружения:**

3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

3.3. Под слоем льда (снега);

3.4. Заасфальтирован.

**4. - Неисправности (недостатки), не исключющие забор воды:**

**1. Дефекты:**

1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

а) номер дома;

б) цвет таблички;

в) координаты;

г) плохо видны надписи;

1.2. При проверке источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.7. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения.

**4. Организация взаимодействия**

4.1. Вопросы взаимодействия между администрацией Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, организациями, 9 ПСЧ в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

4.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами 9 ПСЧ и обеспечения максимальной водоотдачи, администрация Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающую конкретные местные условия.

4.3. Силы 9 ПСЧ осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ в порядке, установленном федеральным законодательством, и законодательством Республики Калмыкия.

Утвержден  
постановлением администрации  
Приютненского сельского  
муниципального образования  
Республики Калмыкия  
от 15.06.2022 г. № 21

### ПЕРЕЧЕНЬ

артезианских скважин на территории Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, используемых для забора воды в целях пожаротушения

1. Перечень пожарных водосемов в:

№ п/п	Населенный пункт	адрес
1	с. Приютное	1. Примерно в 2,7 км по направлению на юго-восток от ориентира с Приютное. 2. Примерно в 2,33 км на юго-запад от ориентира с. Приютное

Республики Катмыкия и представлять результаты проверок в сроки до 20 июня и 20 ноября в 9 ПСЧ 1 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Республике Катмыкия и в администрацию Приютненского сельского муниципального образования Республики Катмыкия. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

4. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Приютненского сельского муниципального образования Республики Катмыкия.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Приютненского сельского  
муниципального образования  
Республики Катмыкия (ахлачи)



Н.И. Коротенко